

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-777.30/20.1.3-26 від « 09 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Довган Василь Петрович,
Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович, Осадчук Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№с. *Вовчанськ Добушев 1корт*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Не забезпечено з'єднання ф32-2шт*

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано

Вартість: *12050* грн. *55* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) *не потрібна*

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0635094685*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Осадчук І.І. *[підпис]*
Довган В.П. *[підпис]*
Фучила В.І. *[підпис]*
Захарко Г.В. *[підпис]*

З актом ознайомлений:

Храбатиш Н.В. К56 [підпис]
Демірієв О.В. К58 [підпис]
Кулинич В.М. К59 [підпис]
Велик С.В. К649 [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]

Адреса будинку: с. Ровечинаць Яблунева 1/1

[illegible]