

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-756 30/20.1.3-26 від «10» 09 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ слюсар з експлуатації ВБГО Довган Василь Петрович,
Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович, Осадчук Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Крихівці вул. Свободська 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) На муртовому з'єднанні Ø 25 — шпиг
- 2) На краї перед літальником Ø 20
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відхилено ліквідовано

Вартість: 45 973 грн. 63 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не наперед

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Осадчук І.І.
Довган В.П.
Фучила В.І.
Захарко Г.В.

Осадчук
Довган
Фучила
Захарко

Беліска М.М. 251
Богатський К. 249
Шинько Т.П. 248
Камінов Р. 245

Беліска
Богатський
Шинько
Камінов

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]

№ ИФФ/100/АТО- 756 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: Слобідська 2

[illegible]