

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АГО- 758.30/20.1.3-26 від «10» 09 20__ року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ слюсар з експлуатації ВБГО Довган Василь Петрович,
Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович, Осадчук Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Слобідська 4А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) На гуртовому з'єднанні Ø 25
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки ліквідовано

Вартість: 6 466 грн. 90 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Осадчук І.І.

Довган В.П.

Фучила В.І.

Захарко Г.В.

О.Ч.

Дмитрієв М.В.

Гранкіна К.

Барчук Р.Р.

Куцков О.О.

32
25
23
17

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]