

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-763.30/20.1.3-26 від «10» 09 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ слюсар з експлуатації ВБГО Хомик Микола Михайлович, Іванишин Богдан Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с. Крихітків, Слобідська 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік ка газу до лічильника (кв. 16; кв. 42) витік ка газу до котла (42 кв.)

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток ка ліквідовано.

Вартість: 7 835 грн. 55 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Хомик М.М.

Іванишин Б. Ю.

З актом ознайомлений:

Демченко Т. кв. 16

Тарасова О.С. кв. 6

Савицький М.М. кв. 4

Трунківа З.М. кв. 60

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

10.09.26р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

10.09.26р

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]