

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 106.32/20.1.3-26

від «10» 09 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ сирсаре з експлуатації ВБГО
Дани Сергій Теннадійович, Максимос Валерій
Васильович, Васильос Андрій Троховос
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 90, Зм. Петлюри

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витіки на різбових з'єднаннях

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Систему газопостачання придати до
експлуатації.

Вартість: 9329.44 грн Дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять грн коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Васильос І. П. 8.90

Дани С. Т.

Максимос В. В.

10.09.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кв. 1. М. П. Кв. 10. П. П. Кв. 9. П. П.

Кв. 2. П. П. Кв. 20. П. П. Кв. 15. П. П.

Кв. 24. П. П. Кв. 26. П. П. Кв. 27. П. П.

Кв. 28. П. П. Кв. 30. П. П. Кв. 31. П. П.

Кв. 32. П. П. Кв. 33. П. П. Кв. 34. П. П.

Кв. 35. П. П. Кв. 36. П. П. Кв. 37. П. П.

Кв. 38. П. П. Кв. 39. П. П. Кв. 40. П. П.

Кв. 41. П. П. Кв. 42. П. П. Кв. 43. П. П.

Кв. 44. П. П. Кв. 45. П. П. Кв. 46. П. П.

Кв. 47. П. П. Кв. 48. П. П. Кв. 49. П. П.

Кв. 50. П. П. Кв. 51. П. П. Кв. 52. П. П.

Кв. 53. П. П. Кв. 54. П. П. Кв. 55. П. П.

Кв. 56. П. П. Кв. 57. П. П. Кв. 58. П. П.

Кв. 59. П. П. Кв. 60. П. П. Кв. 61. П. П.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)