

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-768 30/20.1.3-26 від « 11 » 09 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГ О Хомик Микола Михайлович,  
Іванишин Богдан Юрійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№с. Прихвиль, вул. Добрянська 29Д,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виток на трубі до ліжильника 1шт.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток ліквідовано.

Вартість: 11 641 грн. 86 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Хомик М.М.

Іванишин Б. Ю.

З актом ознайомлений:

Кос З.Д.

кв.31

Бришок Е.О.

кв.35

Федорук В.І.

кв.32

Боржак М.М.

кв.26

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

11.09.26р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

11.09.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]