

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ 1ФФ/100/АТО-104.31/20.1.3-26

від « 16 » вересня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України",
майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.5, вул. Рубанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вирини газопроводу, потребу фарбування
- 2) вирини газопроводу, необхідно робити
- 3) вирини висхідні досли до вхідного газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати вирини газопроводу в термін одного місяця
- зробити кабін з вхідного газопроводу в термін одного місяця
- зробити висхідні досли до вхідного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Пять тисяч гривень вищує двісті грн. 42 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олевич Я.В. Сл.
Мещеряков О.К. Сл.
Чолій Н.Б. Сл.

16.09.2026

16.09.2026

16.09.2026

З актом ознайомлений:

Волошенська Т.В. 12 16.09.26
Неживела В.М. 14 16.09.26
Васко О.І. 11 16.09.26

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)