

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 786.30/20.1.3-26 від « 16 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ спосар з експлуатації ВБГО Хомик Микола Михайлович, Іванишин Богдан Юрійович, Онуфрак Максим Тарасович, Осадчук Іван Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24, Слобідська (Крихітська)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на контргазі ф25 - 2 шт.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на контргазі ф25 - 2 шт.

Вартість: 11 344 грн. 17 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Хомик М.М.

Іванишин Б. Ю.

Онуфрак М.Т.

Осадчук І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Осадчук М.М. кв. 6.

Моєрак Р.В. кв. 28

Котенко Т.В. кв. 13

Котлярська О.В. кв. 16

Вайлон О.В. кв. 12

Сметакук А.О. кв. 7.

(дата)

16.09.2026р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис

(за наявності), підпис

(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

16.09.2026р.

[illegible]

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО- 786 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: 24, Свободська (Хрещовий).

[illegible]