

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-800.30/20.1.3-26 від « 17 » 09 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович, Довган Василь Петрович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44 АС. Крижів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) в к.б. зр витік газу не зафіксовано
- 2) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф25 стаяк,
- 3) крижі ф25 мм - 2 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на стаяку різьбов. з'єднання ф25, крижі ф25 мм - 2 шт.

Вартість: 7692 грн. 51 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вацеба Ю.Р.

Довган В.П.

Фучила В.І.

Захарко Г.В.

Ю.Р.

Д.В.

Г.

З.

Спільськ

Ю.Р.

Д.В.

Г.

З.

16

10

9

38

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

[illegible]