АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-804.30/20.1.3-26 від «02» 10 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович, Макар Віталій Михайлович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №с. Вовчинець, вул. Залужна, 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні Ø25 мм - 1 шт., на на крані Ø10 мм - 3 шт.
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Необхід. витік газу на різьбовому з'єднанні Ø25 мм - 1 шт., на на крані Ø10 мм - 3 шт.

Вартість: 22 165 грн. 75 кон. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:		
Вацеба Ю.Р.		Попов О	10.5	
Макар В. М.		Жук В В	10.5	
Фучила В.І.		Рябих О С	9.7	
Захарко Г.В.		Федик М	7.3	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
69	Дмитрієнін Р	

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО- 804 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: с. Вовчинець, вул. Яблунева, 6

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
5.	Жукіна Л. С.	
13.	Холин Т. В.	
26.	(Юрченко К.) Юрковим Т.П.	
64	Гайдей М. Б	
57.	Лагуна С. С.	