АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-811.30/20.1.3-26 від «06» 10. 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГГ Вацеба Юрій Романович, Макар Віталій Михайлович, Дзвінь Василь Петрович, Гавканюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №Пасічна, 44.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані Ø25 – 3 шт.
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані Ø25-3 шт.

Вартість: 34 363 грн. 96 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження			З актом ознайомлений:		
Макар І.			Тимофієва І.		
Дзвінь В.			Волощій М.		
Осадчук І.			Петрівська Н.		
Гавканюк Р.	Гавканюк		Луцак М.		
Вацеба Ю.Р			Мельник В.		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

173	Совченкова Х.І.	
158	Ярош О.А.	
154	Трифянкин Ю.М.	
140	Пономаренко А.В.	
137	Ратушняк К.В.	
135	Радчук А.	
134	Лесів З.В.	
128	Зарічняк З.Ф.	
110	Коваленда М.Ю.	
111	Яковчук В.Б.	
107	Кубарик Ю.Р.	
106	Ткачук У.П.	
102	Лукіянська Б.В.	
99	Стасів С.Б.	
96	Рожковська К.Є.	
94	Вельгош А.	
92	Лашко А.Б.	
82	Балюк К.І.	
87	Шпонгрин А.Р.	
86	Андрейчук О.В.	

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО-__811__.30/20.1.3-26

Адреса будинку: Пасічна 44

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
26	Костецький Т. Я.	
11	Крук В.С.	
2	Томчук (Гаврилек Т. У.)	
69	Погорілова О.В.	
66	Шиндак М.М.	
62	Москалик Н.В.	
56	Сердюк О.Г.	
40	Лиак В.О.	
49	Тимків В.Б.	
39	Грабко У.В.	