АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш (місце складання) № ІФФ/100/АТО-12031/20.1.3-26 від «07» жовтня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О,К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12А, пров. Лесі Українки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) вікрашіі газопроводу потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- пофарбувати вікрашіі газопроводу в термін одного місяця

Вартість: дев'ять тисяч двісті сімдесят сім грн. 39 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	З актом ознайомлений: (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
Олевич Я.В.	07.10.2026	Іванів О.О. №21	07.10.26
Мещеряков О.К.	07.10.2026	Швиндурка Г.І. №15	07.10.26
Чолій Н.Б.	07.10.2026	Мачинець М.М. №6	07.10.26
		Бокеш О.Д. №8	07.10.26
		Кузів К.В. №4	07.10.26

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)