# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-818.30/20.1.3-26 від «08.» 10 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Макар Віталій Михайлович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Героїв Миколаєва, 129, а/25.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) ліквідовано витік газу на вилівши на крані ф32 мм - 1 шт.
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ліквідовано витік газу на крані ф32 мм - 1 шт.

Вартість: 7170 грн. 95 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Макар В. М. | | Сушанюк І.В. | 27.10 |
| Фучила В.І. | | Германова І.С. | 8.10 |
| Захарко Г.В. | | Іванчук Х.Т. | 8.10 |
| | | Яворів У. | 6.10 |
| | | Марусин М.М. | 19.10 |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)