АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-840.30/20.1.3-26 від «09» 10 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Макар Віталій Михайлович, Фучила Володимир Іванович, Захарко Григорій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Наук. Грушевського 3А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено вимий газу на крані ф 25 - 3 шт.
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Ліквід. вимий газу на крані ф25 мм - 3 шт.

Вартість: 19 611 грн. 16 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) ~0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Макар В. М. _____
Фучила В.І. _____
Захарко Г.В. _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
Рудковський В Ю 47 _____
Богасенко А А 46 _____
Савчук О Д 44 _____
Безпалова Ю С 34 _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис виконавця)

Квартира	ПІБ	Підпис
31	Дмитерко О	
30	Бартків О	
26	Сливка РР	
24	Василенко Ю,	
23	Білінська М	
20	Дмитерко	
11	Говса	
3	Філяк А	
105	Ключук М. Є.	
106	Гуцуляк Я А	
109	Корнієнко А В	
93	Гуцакова А А	
80	Коноплянко О	
81	Собецько Г Р	