АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-846.30/20.1.3-26 від «12» 10. 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Хомик Микола Михайлович Гуцин Іван Григорович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №с. Крих вул. Левицького, 25, б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на кранах с-ми, на фільтрах - 2 шт, на
2) конах - 4 шт, на кранах - 4 шт.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не зафіксовано

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Ліквід витоків газу.

Вартість: 16.528 грн. 49 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Хомик М.		Мегдс Р В №67	
Івахан		Некоперук Н.В №66	
Гуцин І.		Пецюра О.Я №60	
		Скоцков О.В №54	
		Я/Зофчак О.Я №49	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	Юрчишин Н.І. №44 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Мазурик М. В. №45

Кравківський А. Г. №46

Яцків В. Ю. №41

Канюгук В. М. №6

Стороженко О. Р. №9

Бодиків О. О. №17

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ ІФФ/100/АТО- 846 .30/20.1.3-26 255.

Адреса будинку: с. Крихівці, Довженка 25б

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
92	Лаврук І.В	Лаврук
89	Мєсвідр. Р.А.	
90	Костецька Х.І.	
85.	Шасків Ю.О.	
83	Мокрінюк Н.І.	
76	Зрій Ф.В.	
39	Возняк О.І.	
35	Клюс Ф.Я.	Клюс
23	Ужус З.М.	