АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-947.30/20.1.3-26 від «12» 10. 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Хомик Микола Миколайович, Гурин Іван Григорович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №с. Крихівці Довженка, 27, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на кранах 5 шт.
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не зафіксовано.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на кранах 5 шт

Вартість: 8 879 грн. 68 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Хомик М.
Богдан
Гурин І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Харковська Л.М кв.N42
Максимів В.Т кв.N43
Соколовський О.Г. N45
Устрецій Т.В. N53
Макеєв У.А. N59.
Ясинчишинець І.А. N58

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ ІФФ/100/АТО- 847 .30/20.1.3-26 буд. 27г

Адреса будинку: с. Крихівці, Дев'ятсіка 27г

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
21	Гаків О.М.	
23	Бурановський С.В.	
30	Кецко В.І.	
37	Ценик Д.М.	
3	Гнилуз В.Б.	
1	Косар О.Р.	
12	Коленич Л.Я.	
14	Ковальчук О.Ю.	
17	Іваник І.І.	