АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АГО-856.30/20.1.3-26 від « 13 » 10 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Макар Віталій Михайлович, Захарко Григорій Васильович, Хомик Микола Михайлович, Гулич Іван Григорович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Крехівці вул. Довженка 53

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на кранові сполуки - 1 шт.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквід. витік газу

Вартість: 14 129 грн. 42 кон. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Макар В. М.
Захарко Г.В.
Хомик М.М.
Гулич І.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Ткачук М. І. 77
Возняк 68
Гудик І. 60.
Кіт Г. Г. 59
Леонов Д.О. 46.
Байцинко Л.В. 49.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
23	Грінчук Н. М.	
18.	Касенко Ю.	
10.	Кулька О. В.	