АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-860.30/20.1.3-26 від «13» 10 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович, Довган Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №: Крихівці вул. Довженка 61

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Кран Ø 32 - 1 шт.
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Висновки відсутні.

Вартість: 12 309 грн. 81 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Вацеба Ю.Р.	Ю.Ва	Рабокінь В.В к 70	В.Вац
Довган В.П.	В.Дов	Гусак Р.О к 62	Р.Гус
Гавкалюк Р.В.	Р.Гавк	Федорчак П.П к 58	П.Фед
Осадчук І. І.	О.Осад	Басараб М.М к 54	М.Бас

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
4. 57	Локатир Л. Б	
34	Трусь Ї. Ї.	
32	Ляска М. В	
15	Бабдик В В	
8	Данів Д. П	
5	Бойчук Г. В	