АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-865.30/20.1.3-26 від «14» 10 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Хомик Микола Михайлович, Гулич Іван Григорович, Онуфрак Максим Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 104 по вул. Г. Мазепи

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Пропуски газу у квартирах № 38; 23; 7;
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійсн.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витоки газу ліквідовано.

Вартість: 24441 грн. 01 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Хомик М.М.
Гулич І.Г.
Онуфрак М.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата) 14.10.2026 р.

З актом ознайомлений:
Сенчук Г.В. кв. 49
Шевчук Г.О. кв. 54
Кобилан О.І. кв. 47
Лещук Г.В. кв. 38
Бульманова Ю.В. кв. 74
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата) 14.10.2026 р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
39	Хахлюк А. Л.	
46	Чубанюк	
34	Волкова Д. Р.	
36	Гайдебуш О.	
25	Киселькова Ю. В.	
23	Бордовський Б. О.	
21	(опломбовано газ)	
20	Боржуш О. Г.	
17	Войтович В. В.	
15	Бабакова Ю.	
11	Мельник О. О.	
10	Герасимович М. М.	
7	Колодюк А. Р.	
111	Кривобочко Х В.	
112	Шаповал А. К.	
110	Ващенко Ю. Ю.	
132	Мельник І. А	
131	Відсутні!	
122	Місько А. І.	
118	Шахновська О. О.	
105	Шабалдас О. О.	
108	Мицуль В. І.	
102	Сенюк О. В.	
103	Шибобляк О. М.	
101	Павленко А. Ю.	
97	Луценко О. М.	
96	Сидоренко К. В.	
85	Відсутні О.	
81	Грабуов А. В.	
79	Відсутні!	