АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано–Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-865 .30/20.1.3-26 від «15» 10 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ слюсар з експлуатації ВБГО Вацеба Юрій Романович, Довган Василь Петрович, Захарко Григорій Васильович, Осадчук Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Мазепи 164 корпус 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Кран Ø 25 - 2 шт
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витоки ліквідовано.

Вартість: 3003 1 грн. 55 кон. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:		
Вацеба Ю.Р.		Москвич В.		162
Довган В.П.		Габрина С. М.		164
Захарко Г.В.		Данилова О. З		156
Осадчук І. І.		Михайлюк Л. М		кв 145
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Квартира	ПІБ	Підпис
147	Пушина І. Є.	
146	Сидушкай М.	
142	~~Відмова від перевірки~~ (домофон не працює)	
143	Пожевський О. В	
142	Шапойкова. К. А	
137	Пасічник Ю. В	
117	Носко А. О.	
102	Мамойн Р. Р.	
104	Дуреєв. О. О	
99	Євсеєнко М. В	
95	Декун. С	
93	Мотюк Ю. С	
96	Москалюк В. В	
89	Гайб І. Д	
83	Бойчук В.	
69	Журавель А. В	
72	Грачковський В. А	
68	Вовчуренк. С. І	
55	Сердюк. М	
51	Мандзюк М. І	
44	Федорус О. Я	
40	Дмитрук І. В	
37	Кузьменк В. В	
36	Лківун В. В	
30	Грушевий Д. М	
27	Ковальчук Д. І	
16	Сметанковський В. Ю	
4	Савчук. В. Д	
3	Шрамко О. Р	

Додаток до Акту технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
№ ІФФ/100/АТО- 869 .30/20.1.3-26

Адреса будинку: вул Мазепи 164 корпус 7

Квартира	Присутній під час проведення ТО	Підпис
97	Мартинюк Н. Я.	[signature]
98	Степанова М	[signature]